



A	11.01.23	Brannslange flyttet og endret til 30m lengde.	SET	HS
Rev.	Dato	Rev. gjelder	Tegn.	Kontr.
Express - Blom Bakke		Målestokk:	1:150 (A3)	
Branntegning		Dato:	20.12.22	
Plan 1.etasje		Tegn.:	H.Stø	
		Kontr.:	SET	
		Tegn.nr.:	12722-401	
		Erstatning av/for:		
Storgaten 33, 4876 Grimstad E-mail: post@tomstad.no Telefon: 90779920				
RÅDGIVENDE INGENIØRER I BRANN- og BYGGETEKNIKK BYGGESAK, PRO- og BYGGELEDELSE + Miljøsaneringsbeskrivelser				

- Rømningsretning m/lys
 - Seksjonering REI 90-M [A90]
 - Branncelle EI 30 [B30]
 - Brannmelder sentral
 - Manuell brannmelder
 - Nøkkelsafe
 - Pulverapparat
 - Brannslange
 - Hovedadkomst Brannvesen
 - Du står her
- Brannklasse 1
 Risikoklasse 2 - Kontor og lager
 Risikoklasse 5 - Idrettshall
- Brannseksjonering REI 90 A2-s1,d0 [A90]
 Branncellekonstruksjon EI 30 [B30]
 Bæresystem R30 [B30]

Rømningsdører fra;
 - kontor/lager min bredde 10M, fri bredde b=86cm.
 - idrettshall min bredde 13M, fri bredde b=116cm.

Brannalarm kategori 2
 Håndslukkere - Kontor og lager
 Brannslanger - Idrettshall
 Nød- og ledelysanlegg